

Zator, dnia 09.05.2012 r.

GMINA ZATOR
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Dotyczy: Warunków podłączenia do kanalizacji sanitarnej i opadowej projektowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Palczowicach na działkach nr 5/6, 5/10, 5/7 obręb Palczowice, gmina Zator.

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że odbiór ścieków bytowych z zaplecza sanitarno-szatniowego w Palczowicach może nastąpić do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez zaprojektowanie i wybudowanie odcinka przyłącza od projektowanego budynku do istniejącej studzienki (miejsce podłączenia, rzędne studzienki: teren-226,44; dno-221,83 lub teren-226,44; dno-221,89) tak jak zaznaczono na mapie. Przyłącze należy zaprojektować i wykonać z odpowiednim spadkiem, średnicą rurociągu, zgodnie z przepisami i normami.

Zmiana kierunku rurociągu nie powinna przekraczać 68° - w przeciwnym wypadku należy wykonać na tym odcinku dodatkową studzienkę rewizyjną. Studzienkę rewizyjną należy wykonać również w przypadku, gdy odcinek przyłączeniowy ma więcej niż 45 m.

Wylot przyłącza w studziennicy przyłączeniowej winien być na wysokości max. 0.5 m nad jej dnem.

Warstwa pokrycia rurociągu nie powinna być mniejsza niż 1.0 m. Przy mniejszym pokryciu należy zaprojektować na takim odcinku ocieplenia rurociągu.

Kolizje z występującym uzbrojeniem podziemnym muszą być zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi normami branżowymi wg uzgodnień dysponentów tego uzbrojenia.

Przy przejściu kanalizacji przez obce działki należy uzyskać pisemną zgodę na wejście w teren od ich właścicieli.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ścieki deszczowe należy odprowadzić do kanalizacji opadowej znajdującej się w ul. Konopnickiej.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Kierownik Działu
Inwestycji i Programów Europejskich
mgr inż. Łaszek Bednarski

otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Niniejsze warunki włączenia do kanalizacji są ważne 3 lata od daty ich wydania.