

A-Zet D. Kozera Sp. z o.o. Sp. K.

Maciejkowicka 26
PL-41-503 Chorzów
603 337 600
lukasz@a-zet.pl

| | |
|--------------|------------|
| Customer | Date |
| Contact | 12.08.2016 |
| Phone number | Projekt |
| Email | Projekt nr |

AZH04.55/2-HV-NSCE-spec.

Hydraulic data

| Dane wyjściowe doboru | Dane hydrauliczne (Punkt pracy) | konstrukcja wirnika |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Przepływ 120 m ³ /h | Przepływ 128 m ³ /h | Wirnik O 139 mm |
| Wysokość podnoszenia 20 m | Wysokość podnoszenia 22,7 m | Częstotliwość 50 Hz |
| Geometr. Wysok. Podnosz. 0 m | MEI >=0,4 | Liczba obrotów 2900 1/min |

Zapotrzebowanie mocy dla:**Woda [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s**

Performance according to ISO 9906 - Annex A

