



LEGENDA

- 1A – łącznik 1-bieg., 10A,
- 10A – łącznik świecznikowy, 10A
- 10A – łącznik 1-bieg., 10A, hermetyczny, IP44
- 10A – łącznik świecznikowy, 10A, hermetyczny, IP44
- cr – czujka ruchu z przekaźnikiem, IP44
- PPOŻ – kasetka sterująca wył. p. poż.
- R – tablica rozdzielcza
- W – wentylator wyciągowy

Uwagi:
Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe.
Wentylatorki wyciągowe zasilić z obwodów oświetlenia podstawowego.
Można zastosować oprawy oświetleniowe innych producentów o nie gorszych parametrach.

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
Projekt budowlany nie wyczerpuje wszystkich zagadnień wykonawczych.

| | | |
|---------------|--|---------------------------|
| Inwestor | GMINA ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32–640 Zator | |
| Obiekt | budynek Miejskiego Ośrodka Sportu wraz z pochylnią | |
| Adres | działka nr 51/17 obręb 0008 i działka nr 94/26, obręb 0005 jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator | |
| Faza | projekt budowlany | |
| Tytuł rysunku | Plan instalacji elektrycznej: zasilanie i oświetlenie – rzut parteru | |
| Specjalność | elektryczna | |
| Projektant | mgr inż. Grzegorz Żuk | Nr ewid. 340/2001 |
| Sprawdzający | mgr inż. Michał Żuk | Nr ewid. MAP/0069/PWBE/17 |
| Skala | 1:100 | |
| Data | lipiec 2019 | |
| Numer rysunku | E–2 | |