



Oznaczenie urządzenia	Q28	Q29	Q30	Q31
Opis	Wentylacja	Taboret elektryczny	Obieraczka	rezerwa
Moc	0,28kW	5kW	0,55kW	
Przekrój przewodu	2,5mm2	2,5mm2	2,5mm2	
Typ kabla	YKY	YKY	YKY	

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul.Ceglana 3 Oświęcim		
Obiekt:	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁA ŻYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY UL. KONGRESOWEJ W ZATORZE dz. 258 obr.0004 Zator, 121309_4 Zator-miasto	Data: 07.2019r.	
Tytuł rysunku:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT ROZDZIELNICY 4/4	Skala: -	
Projektował:	mgr inż. Paweł Bania Nr upr. w spec. elektr. SLK/7368/PBE/17	Podpis:	Nr rys.: E-01
Sprawdził:		Podpis:	
		Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO www.konspro.pl konspro@interia.pl