



jednostka zewnętrzna VRF z funkcją odzyskuy ciepła  
SYSVRF 252 AIR EVO HR R firmy Systemair  
Qchl-25,2kW  
Qg=27kW  
wymiar: (1250x765x1615)mm  
waga: 260kg  
Nel=6kW / 20,8A / 400 V/ 3~

WENTYLATOR WYWIEWNY  
kanałowy montowany do ściany  
Vw=910m³/h  
m=6,6kg  
Nel=231W / 1,01A / 230V / 1~

WENTYLATOR WYWIEWNY  
kanałowy Vw=125m³/h  
m=3,0kg  
Nel=52W / 0,227A / 230V / 1~

### Typy opraw

- 1 LUG 090250.5L04.711 ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 5300lm/840 PMMA opal IP65
- 2 LUG 300061.00137 OFFICE LB LED surface mounted ED 3500lm 840 SLB white
- 3 LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400lm 840 white
- 4 LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400lm 840 white motion sensor
- AW1 TM TECHNOLOGIE ONTEC R W1 102 M AT
- AW3 TM TECHNOLOGIE ONTEC S W2 105 M AT COLD
- EW1 TM TECHNOLOGIE ONTEC S M2 102 M AT

	LEGENDA
SYMBOL	NAZWA
	łącznik elektryczny jednobiegunowy
	łącznik elektryczny schodowy

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul.Ceglana 3 Oświęcim		
Obiekt:	MODRNIZACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁA ŻYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZY UL. KONGRESOWEJ W ZATORZE dz. 258 obr.0004 Zator, 121309_4 Zator-miasto	Data: 07.2019r.	
Tytuł rysunku:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE	Skala:	1:100
Projektował:	mgr inż. Paweł Bania Nr upr. w spec. elektr. SLK/7368/PBE/17	Podpis:	Nr rys.: E-03
Sprawdził:		Podpis:	
		Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO www.konspro.pl konspro@interia.pl