

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-640 Zator, ul. Zamkowa 4

Zator 21.06.2016

Eko-Technika s.c.
mgr inż. Stanisław Zawadzki
ul. Krakowska 19
32-064 Brzezinka

Dotyczy: wpięcia projektowanego kolektora ściekowego odprowadzającego popłuczyny z SUW Graboszyce do kanalizacji gminnej w Zatorze

1. Wpięcia projektowanego kolektora grawitacyjnego Ø200 należy dokonać do studzienki betonowej znajdującej się na kolektorze gminnym w Graboszycach na działce nr. 530/34.
2. Z uwagi na małe zagłębienie istniejącego kolektora należy projektowany kolektor posadowić kilka centymetrów nad istniejącą kintą w/w studzience.

Z poważaniem

mgr inż. Jarosław Żak

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jarosław Żak