

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Rejon Dystrybucji Gazu w Wadowicach**  
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice  
tel. 033 873 95 25, faks 033 873 97 31  
rdg.wadowice@gsgaz.pl

**EKO- Technika s. c.**  
**Stanisław Zawadzki**  
**ul. Krakowska 19**  
**31-064 Brzezinka Rudawa**

Wasz znak: Pismo z dnia 18.04.2016r.  
Nasz znak: 130/654/160016652/16

Wadowice, 25.04.2016

Dot.: Lokalizacja kanalizacji odprowadzającej wody płuczne z budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Graboszyce na dz. nr 538/66

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2016 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnego gazociągu **średniego ciśnienia**.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.)*,
- pionowe - zgodnie z Normą **PN-91/M-34501**.

Wszelkie miejsca kolizji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501**.

Projekt opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsce skrzyżowania kanalizacji z istniejącym gazociągami średniego ciśnienia zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501**;
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
- przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać opinię od naszych

- przedstawicieli o prawidłowym zabezpieczeniu miejsc kolizji;
- przy przebiegu równoległym zachować należy odległość poziomą projektowanej kanalizacji od sieci gazowej wynoszącą min 1,5m;
  - przed przystąpieniem do robót powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.


**Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Faktura za uzgodnienie zostanie przesłana w terminie późniejszym.

K/O:

1\* a/a

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Rejon Dystrybucji Gazu  
w Wadowicach  
  
Adam Misierz