



OZNACZENIA:

Ściana działowa, projektowana – z cegły kratówki, gr 12 cm

Urządzenia projektowane:

Urządzenia nowe – projektowane w ramach modernizacji SUW Graboszyce oznaczono kolorem czerwonym:

- Filtry ciśnieniowe Ø2000 – x 2;
- Pompy płuczne KSB – 1+1;
- Zestaw Hydroforowy NKVE – podawanie wody na sieć;
- Dmuchawy boczno kanałowe płukania filtrów 1+1;
- Pompy wody ze zbiornika projektowanego po napowietrzaniu przez Fermaway na filtry;
- Lampa UV TMA AMX 4 x 1;
- Osuszacz powietrza w hali filtrów x 2

W ramach modernizacji: wymiana istniejących rurociągów wewnętrznych na rurociągi ze stali nierdzennej

<div><div><div>EKO</div><div>TECHNIKA</div></div><div><div>eko-technika s.c.</div><div>Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka</div><div>Krakowska 19 Brzezinka 32-064 Rudawa</div><div>www.eko-technika.com.pl</div><div>eko.technika.zawadzki@gmail.com</div><div>tel. 12 283 91 61</div></div></div>	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody, montażem kontenera na urządzenie napowietrzające Fermaway oraz budową podziemnego zbiornika wody napowietrzanej		
	INWESTOR: URZĄD MIASTA ZATOR, 32-640 ZATOR, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1		
	SUW – RZUT: STAN PROJEKTOWANY		
	PROJEKTANT Branża Technologiczna:	NR i SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Stanisław Zawadzki	Upr. bud. Nr 11/78	
	mgr inż. Ewelina Machnik		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	inż. Marek Tarada	NR i SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENI:	PODPIS:
		Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjno-inżyniernej w zakresie instalacji sanitarnych	
PROJEKTANT Branża konstrukcyjna:	mgr inż. Janusz Krzykowski	NR i SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENI:	PODPIS:
		NAP/BO/6458/02	
DATA:	08.2016	SKALA:	STADIUM:
		1 : 50	PB
		NR RYS.:	5