


Oznaczenia:

- woda surowa
- popłuczyny
- I filtrat
- woda uzdatniona
- powietrze do płukania
- woda do płukania

W ramach modernizacji: wymiana istniejących rurociągów wewnętrznych na rurociągi ze stali nierdzewnej

 Eko-Technika s.c. Stanisław Zawadzki i Barbara Zawadzka Krakowska 19 Brzezinka 32-064 Rudawa www.eko-technika.com.pl ekotechnika.zawadzki@gmail.com tel. 12 283 91 61	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody, montażem kontenera na urządzenie napowietrzające Fermaway oraz budową podziemnego zbiornika wody napowietrzonej			
	INWESTOR: URZĄD MIASTA ZATOR, 32-640 ZATOR, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1			
	SUW – przekrój C-C			
	PROJEKTANT Branża Technologiczna: mgr inż. Stanisław Zawadzki	NR i SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENIE: Upr. bud. Nr 11/78	PODPIS:	
	mgr inż. Ewelina Machnik		PODPIS:	
	SPRAWDZIŁ: inż. Marek Tarada	NR i SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENIE: Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjno-inżynierijnej w zakresie instalacji sanitarnych	PODPIS:	
	PROJEKTANT Branża konstrukcyjna: mgr inż. Janusz Krzykowski	NR i SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENIE: MAP/BO/6458/02 Upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:	
	DATA: 08.2016	SKALA: 1 : 50	STADIUM: PB	NR RYS.: 8