

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Rozdzielnia Gazu w Wadowicach**  
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice  
tel. 033 873 95 25, faks 033 873 97 31  
rg.wadowice@gsgaz.pl

**Biuro Projektowe  
„KONSTRUKTOR”**  
ul. Kolonia Stella 26  
32-500 Chrzanów

Wasz znak: 1397/bpk/2013  
Nasz znak: B9/T/Uz/432/3/14

Wadowice, 09.01.2014

Dot.: Rozbudowa drogi gminnej nr 510465K ul. Parkowej w Zatorze od granicy pasa  
DK28-ul. Wadowickiej do zbiornika „Piastowski” tj odcinek od km 00+008,00 do km  
00+605,80.

Odpowiadając na pismo w sprawie jw.

Projekt **uzgadniamy** przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu WADOWICE celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem stanu technicznego.
2. W wypadku głębokich wykopów (poniżej poziomu naszego uzbrojenia) gazociąg zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
3. Przy krzyżowaniu się projektowanej infrastruktury z istniejącymi gazociągami na gazociągach zabudować rury ochronne wg obowiązujących przepisów.
4. Prace prowadzone w pobliżu gazociągu prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz wg uzgodnionej w Rozdzielni Gazu Wadowice dokumentacji.

Za zgodność z oryginałem

2014-12-03  
MGR INŻ. ARCH. BOGDAN ŚLUSARCZYK  
PRACOWNIA BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITECTONICZNEJ  
MR. EMD. 577401/73

5. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac podając nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.
6. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolacji.
7. Nie dokonywać odbioru bez oświadczenia przedstawiciela Zakładu Gazowniczego o prawidłowym zabezpieczeniu miejsca kolizji z gazociągami.
8. Dostarczyć do Rozdzielni Gazu mapy z inwentaryzacji powykonawczej.

**Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

K/O:

1\* a/a

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Rozdzielnia Gazu w Wadowicach

Adam Misiarz

STAROSTA OŚWIECIMSKI  
ul. Wyspiańskiego 10  
32-602 Oświęcim

Za zgodność z oryginałem

2014-12-03  
data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

MGR INŻ. ARCH. BOGDAN ŚLUSARCZYK  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITECTONICZNEJ  
NR EYPO 577KW/73