



LEGENDA:

- ELEMENTY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ - N1
- ELEMENTY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ W1
- ELEMENTY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ - N2
- ELEMENTY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ W2
- ELEMENTY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ Z
SANITARIATÓW - W3
- ELEMENTY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ Z
SZATNI - W4
- przewód gaz/ciecz

- UWAGI:
1. Na parterze rzewody prowadzić pod stropem i obudować płytą G-K
 2. Przejścia przewodów przez przegrody ogniotowe zabezpieczyć za pomocą klap p.poż z wyzwalaczem topikowym,
 3. Po wykonaniu prób szczelności wykonać izolację zgodnie z opisem technicznym,
 4. Dla kanałów przewidzieć system mocowań (zawieszki, podpory itp.)

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk, ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Obiekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SĄWOROZOWEGO W ZATOKU PRZY PL. JANA MATYJA 2 W KŁOZIE W ZATOKU PRZY PL. JANA MATYJA 2 W KŁOZIE	Data:	
	Z PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SĄWOROZOWEGO W ZATOKU PRZY PL. JANA MATYJA 2 W KŁOZIE	1.2020r.	
	INSTRUKCJI DLA WYKONAWCY W ZATOKU PRZY PL. JANA MATYJA 2 W KŁOZIE		
	NA OZNAKACH 170/1, 170/3, 90/1, OB. NR 0004 ZŁOTÓR, JEDNOL. 121399.5, ZŁOTÓR		
Tytuł rysunku:	INSTALACJA WENT. MECH. – RZUT PODDASZA	Skala:	1:100
Projektował:	Jocanna Zemlick	Podpis:	Nr rys.: 15
	Nr upr. w spec. sonit. MAP/0554/PWOS/12		FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO
	mgr inż. Agnieszka Rusiniak	Podpis:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY W ZATOKU PRZY PL. JANA MATYJA 2 W KŁOZIE
	Nr upr. w spec. sonit. MAP/233/PWOS/11		INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY W ZATOKU PRZY PL. JANA MATYJA 2 W KŁOZIE