

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice
tel. 12 628 17 99
gazownia.wadowice@psgaz.pl

**Firma Projektowa
KONSPRO
Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3,
32-600 Oświęcim**

Wasz znak: Pismo z dnia 03.12.2019 r.
Nasz znak: PSG-KR.0068/763
160069324/5802/853/19

Wadowice, 11.12.2019 r.

Dot.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Słowackiego w m. Zator na cele kultury, wypoczynku, rekreacji i innych funkcji miejskich na dz. nr 168/2, 168/5, 169/7

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2019 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnych gazociągów **średniego ciśnienia**.

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem & 110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
- w przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8-1,1m
- nawierzchnia nad siecią gazową powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz
- obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

- w strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
- przed przystąpieniem do robót powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”

K/O:

1* a/a

Z poważaniem


ZASTĘPCA NIEKONTROLIKA
Gazownia w Wadowicach

Mirosław Urbański