

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: nr +48 32 606 0 616



1043514622

Urząd Miejski w Zatorze
Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego 1
32-640 ZATOR

Data pisma: 13-02-2024 r.
Nr wątku: TD24-02-0035627-03
Sprawa: Uzgodnienia przebudowy drogi, ulicy Przyległej
w Smolicach
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/ZP/542/2024
Barcode: 1048496851



Odpowiadając na pismo z dnia 02-02-2024 informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urządzeń elektroenergetycznych nN, SN, WN, teletechnicznych i oświetlenia ulicznego.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do których należy się bezwzględnie stosować.

Projekt zagospodarowania uzgadniamy pozytywnie pod warunkiem niżej podanych uwag:

Przed przystąpieniem do prac pod linią oraz w odległości mniejszej niż:

- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 2d.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc od najdalej wysuniętej części maszyny wraz z ładunkiem do skrajnego przewodu, jak również dla prac wykonywanych w pobliżu naszych urządzeń.

Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) pokrywa Wnioskodawca.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy realizacji inwestycji, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Należy bezwzględnie zachować odległości pionowe przewodów linii energetycznych SN, oświetlenia ulicznego od projektowanej przebudowy drogi, zgodnie z normą. Odległości przeliczyć dla zwisu przewodu w temp. +40°C.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki:
1.mapa, szt. 1

k.o.
OBB/OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Zbigniew Pająk