

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Gazownia w Wadowicach**  
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice  
tel. 12 628 17 99  
gazownia.wadowice@psgaz.pl

**Pracownia Inżynierska S1**  
**Marcin Hajost**  
**ul. Barlickiego 15/6**  
**43-300 Bielsko-Biała**

Wasz znak: Pismo z dnia 24.05.2021 r.  
Nasz znak: PSG-KR.0068/763  
160091264/3759/463/21

Wadowice, 01.06.2021 r.

Dot.: Przebudowa dróg wewnętrznych - ul. Jutrzenki i ul. Miodowa w m. Podolsze.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule informujemy, iż w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest czynna sieć gazowa średniego ciśnienia

Szerokość strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej, w odniesieniu do różnych obiektów terenowych, określona została w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (**Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.**),

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową dróg wewnętrznych w m. Podolsze w szczególności w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów, pod następującymi warunkami:

1. Miejsca skrzyżowania projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącym gazociągiem średniego ciśnienia zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-3450
2. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod remontowaną drogą przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
  - 0,8 m od nawierzchni wyremontowanej jezdni, projektowanego chodnika, wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,
  - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa wyremontowanej jezdni, projektowanego chodnika, wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,
  - 0,5 od dna wyremontowanego rowu drogowego,

3. Odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi, powinna być nie mniejsza niż 0,5m
4. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz
5. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
6. Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót
7. Przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać opinię od naszych przedstawicieli o prawidłowym zabezpieczeniu miejsca kolizji;
8. Projektowane studzienki kanalizacyjne powinny być zlokalizowane poza strefą kontrolowaną istniejących gazociągów
9. Przy przebiegu równoległym zachować należy odległość poziomą projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej od sieci gazowej wynoszącą min. 1,5 m,

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

**Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Administratorem danych osobowych jest PSP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”

K/O:

1\* a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Wadowicach

Mirosław Urbański