

Oświęcim, dn. 29.04.2022 r.

**STAROSTA OŚWIĘCIMSKI**

Znak sprawy: SGG.6630.131.2022

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonych w dniu 29.04.2022 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Grodzisko
Wnioskodawca:	WÓJCIK ANETA ul. 29 Listopada 30, 32-500 Chrzanów
Inwestor:	GMINA ZATOR URZĄD MIEJSKI W ZATORZE pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Projektant:	ANETA WÓJCIK Inne upr.: budowlane: MAP0246/POOS/2012
Przewodniczący:	Danuta Sokół
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	19.04.2022 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Gmina Zator Urząd Miejski Zator 32-640 Zator Pl.Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Uzgadniamy pozytywnie w zakresie dróg gminnych lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej - ul. Świerkowa (dz. nr 320) w Grodzisku zgodnie z pismem znak DI.7230.1.25.2022 z dnia 21.04.2022.	Agnieszka Wiertel
2	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Terenowa Jednostka Eksploatacji Bielsko-Biała 43-300 Bielsko - Biała ul.Gazownicza 14 elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>	Ewa Miśkiewicz
3	Orange Polska S.A. 30-629 Kraków ul.Dauna 66	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
4	Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o.	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	

Dokument wygenerował(a): Danuta Sokół, dn. 05-05-2022 11:01:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

5	<b>PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie GAZOWNIA Wadowice 34-100 Wadowice ul.Wenecja 3</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> 1. Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. Dz. U z 04.06.2013 poz. 640 „ w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” , 2. Przy skrzyżowaniach zachować wymogi zawarte w załączniku nr 1 do uzgodnienia dla gazociągów wybudowanych przed 12.12.2001 r. 3. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie w Gazowni Wadowice z zachowaniem siedmiodniowego okresu wyprzedzenia , 4 . Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociągów , wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w Wadowicach tel . 12 628 17 99 w terminach uzgadnianych na bieżąco , które będą realizowane na odpłatne zlecenie Inwestora lub Wykonawcy i potwierdzone protokołem odbioru .	Ewa Żurek
6	<b>Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg 32-602 Oświęcim ul.Wyspiańskiego 10</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Nie dotyczy	Dominika Haręźlak
7	<b>TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko - Biała ul.Batorego 17a</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgadnia się z uwagami: Prace w pobliżu kabli energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawowany będzie po spisaniu stosownej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Region Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100 Wadowice, o który należy wystąpić z wcześniejszym wyprzedzeniem. Kable bez nadzoru można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Należy bezwzględnie zachować odległości poziome projektowanych urządzeń od kabli energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.	Zbigniew Pająk
8	<b>TK Telekom Sp.z o.o. 03-743 Warszawa ul.Kijowska 10/12A</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Brak uwag do inwestycji	Wojciech Wyszomirski
9	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej Zator 32-640 Zator ul. Zamkowa 4</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Nie dotyczy- brak kolizji z siecią wodociągową ZGK sp. z o.o.	Karolina Rapacz
10	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s Zabierzów 30-080 Zabierzów ul.Spokojna 1A</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Nie dotyczy ZDW	Marek Kuchta
11	<b>Związek Spółek Wodnych 32-600 Oświęcim ul.Strzelecka 3</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> W przypadku odkrycia rurociągów drenarskich fakt ten należy zgłosić do Związku Spółek Wodnych w Oświęcimiu w celu określenia stanu technicznego i dokonania ustaleń co do sposobu ich naprawy. Uszkodzone rurociągi drenarskie należy naprawić kosztem i staraniem Inwestora.	Katarzyna Leszczyńska
<b>Wnioskodawca</b>			<b>WÓJCIK ANETA</b>

Dokument wygenerował(a): Danuta Sokół, dn. 05-05-2022 11:01:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).