

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice
tel. 12 628 11 11,
gazownia.wadowice@psgaz.pl

NUNATAK
Studio Architektury Krajobrazu
ul. Narzymskiego 22/2
31-463 Kraków

Wasz znak: Pismo z dnia 02.08.2022 r.
Nasz znak: PSG-KR.0068/763
160108307/4475/388/22

Wadowice, 08.08.2022 r.

Dot.: Uzgodnieni projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. "Rewaloryzacja Parku Pałacowego w Zatorze w zakresie działki nr 246/4 Zator".

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.08.2022 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnych gazociągów **średniego ciśnienia**.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.)*,
- pionowe - zgodnie z Normą **PN-91/M-34501**.

Projekt opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsca skrzyżowania projektowanej infrastruktury z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501;
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
- przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać opinię od naszych przedstawicieli o prawidłowym zabezpieczeniu miejsc kolizji;
- obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

- przy przebiegu równoległym zachować należy odległość poziomą projektowanych elementów małej architektury od sieci gazowej wynoszącej min. 0,5m
- zachować przykrycie gazociągu pod utwardzonym terenem od 0,8 - 1,0 m
- nawierzchnia nad siecią gazową powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz
- przed przystąpieniem do robót powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac z min. 14 dniowym wyprzedzeniem;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;
- w strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”

K/O:

 1* a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Wadowicach

Mirosław Urbański