

Zator, dnia 09.08.2022 r.

Pan
Przemysław Kowalski
NUNATAK STUDIO ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
ul. Narzymskiego 22/2
31-463 Kraków

Dotyczy: **Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie kolizji z siecią
kanalizacji sanitarnej dz. nr 246/4 obręb 4, gmina Zator.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.07.2022 r. uzgadniamy pozytywnie przedstawiony plan zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Rewaloryzacja parku pałacowego w Zatorze”, przy zachowaniu następujących warunków:

- w miejscu skrzyżowania alejek parkowych z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, należy zachować lub uzupełnić metrowy nasyp nad istniejącą kanalizacją oraz wyregulować studzienki,
- o zamiarze wykonywania robót w obrębie istniejącego kolektora, należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zatorze; prace w obrębie kolektora należy wykonywać pod ich nadzorem,
- w obrębie kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, roboty należy wykonywać ze szczególną ostrożnością,
- w przypadku wystąpienia awarii na sieci kanalizacyjnej, wszelkie koszty związane z jej naprawą ponosi wykonawca,

Integralną część niniejszego pisma stanowi załącznik mapowy.

Niniejsze uzgodnienie nie uprawnia do wejścia w teren. Należy uzyskać zgody właścicieli posesji.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Kierownik Działu
Inwestycji i Programów Europejskich
mgr inż. Leszek Bednarski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (M.W.)

