

L.dz. 107/VIII/DT/ZGK/2022

Zator, dn. 05.08.2022 r.

SZ.P. PRZEMYSŁAW KOWALSKI
NUNATAK STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
UL. NARZYMSKIEGO 22/2
31-463 KRAKÓW

dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania terenu pod kątem kolizji z infrastrukturą

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zatorze w nawiązaniu do pisma z dnia 29.07.2022 r. (data wpływu 01.08.2022 r.), uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu pod kątem kolizji z siecią wodociągową dla inwestycji pn. „Rewaloryzacja Parku Pałacowego w Zatorze w zakresie działki nr 246/4 Zator”. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z infrastrukturą wodociągową należy wykonać i stosownie zabezpieczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Skrzynki oraz obudowy zasuw należy wynieść do poziomu terenu/utwardzenia. **Termin wykonania prac należy ustalić i zgłosić z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.** Prace ziemne w obrębie wodociągu należy prowadzić ręcznie i pod ścisłym nadzorem ZGK sp. z o.o. Wykonane prace zgłosić do odbioru w otwartym wykopie, przed zasypaniem. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych wytycznych, całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii i ich następstw, poniesie Inwestor (Wykonawca).

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator
tel. 33 841 22 28, 33 841 21 51
NIP 549 24 33 982 Regon 122583091
KRS 0000426273

