

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Nr procedury DI.271.4.2019

Niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia” zawiera przedmiary, rysunki, rzuty i wszelkie inne informacje niezbędne do sporządzenia oferty, w tym również poniższe uwagi, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

1. Z uwagi na to, że kotłownia będzie działała w układzie zamkniętym a instalacja c.o. w budynkach szkoły będzie działała w układzie otwartym, należy wycenić w ofercie montaż wymiennika ciepła lutowanego jednoprzepływowego typu: LC 110-60-2 (wymieniony w przedmiarze robót, nie opisany w projekcie).
2. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja odbiorowa/powykonawcza spełniała wymogi zgłoszenia kotłowni i instalacji kotłowni do Urzędu Dozoru Technicznego.

Burmistrz Zatora