



Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Wschód
Rozwój i Gospodarka Zasobami
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci
ul. Dauna 66, 30-629 Kraków
tel.: 0 12 655 12 57
fax: 0 12 623 11 33
www.tp.pl

Kraków, 21 lipiec 2008 r.

Marian Hrabiec
30-047 Kraków
ul. Chopina 20/5

Numer pisma: STTEEREKU/445/37/08/AJ

Temat: Projekt budowy kanalizacji deszczowej w Zatorze osiedle Brzeziny w rejonie ulicy Bugajskiej.

Szanowny Panie,

Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obsługi Klienta w Krakowie informuje, że w zakresie projektowanej kanalizacji zachodzi kolizja z kablem teletechnicznym.

W związku z tym należy:

- Miejsce kolizji zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną, którą należy założyć na kabel teletechniczny.
- W rejonie zbliżeń i skrzyżowań do sieci teletechnicznych prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami TP, ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego.

Wyżej wymienione prace Inwestor wykona własnym kosztem i staraniem pod nadzorem przedstawiciela TP na etapie realizacji projektowanej inwestycji.

Przed rozpoczęciem powyższych prac celem zapewnienia nadzoru należy powiadomić z 7 dniowym wyprzedzeniem Wydział Współpracy i Rozliczeń z Partnerami Technicznymi TP - Pan Leszek Gach pod numerem telefonu 0 503 027 703. Po zakończeniu prac, przed zasypaniem należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale w/w Wydziału.

Niniejsze warunki techniczne nie rodzą zobowiązań dla TP S.A.

Prace powyższe mogą również zostać wykonane na zlecenie inwestora przez firmę „TKC” Zakład Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych sp. z o.o., 61-807 Poznań, ul. Święty Marcin 66/72, X piętro, tel. 0 61 865 14 78 wykonującą na nasze zlecenie prace konserwacyjne, projektowe i inwestycyjne na tym terenie.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora

Adam Surma

Kierownik

Działu Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Otrzymuje:

1 x adresat,

1 x a/a.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Marian Hrabiec

ZWIĄZEK SPOŁEK WODNYCH
32-600 Oświęcim, ul. Strzelecka 3
tel. 843-18-88
R: 070043182 NIP 549-10-09-526
BS OŚWIĘCIM
55 8123 0000 0000 0299 2000 0010

ZSW-GWM-524-3/435/08

-25-

Oświęcim, dnia 29.07.2008 r.

inż. Marian Hrabiec
30-047 Kraków
ul. Chopina 20/5

Dotyczy: uzgodnienia projektu uzbrojenia osiedla Brzezina w miejscowości Zator.

Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu uzgadnia odprowadzenie wód kanalizacji deszczowej do rowu „Bugaj” w km 1+080 objętego działalnością Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Zatorze pod następującymi warunkami:

- Wprowadzenie kanalizacji deszczowej do rowu należy zakończyć wylotem betonowym.
- dno i skarpy rowu po 3,0 m od osi wprowadzenia należy ubezpieczyć elementami betonowymi – płyty ażurowe o wymiarach 90x60x10 cm.
- Administrator kanalizacji deszczowej będzie partycypował w kosztach konserwacji rowu „Bugaj” w rozmiarze wynikającym z ilości odprowadzanych wód do przepływu $Q_{\max 50\%}$ w przekroju wprowadzenia kanalizacji.
- Wielkość ta stanowi 11.35%, Zatem rozmiar przypadający do partycypacji wyniesie:
 $1080 \text{ mb} \times 0.1135 = 122.58 \text{ mb} = 123.00 \text{ mb}.$

W załączeniu tutejszy Związek zwraca jeden egzemplarz planu sytuacyjnego.

KIBROWNIK
mgr inż. Andrzej Wisniewski

Załączniki:
1 x plan.

Otrzymują:
① Adresat.
2. ZSw a/a.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Marian Hrabiec



**GÓRNOŚLĄSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO**

Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

tel. (32) 373 50 00, fax (32) 373 50 07

Rozdzielnia Gazu w Wadowicach

ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice

tel. (33) 873 95 25

fax (33) 873 97 31

Inż. Marian Hrabiec

30-047 Kraków

ul. Chopina 20/5

Wasz znak: Pismo z dnia 17.07.2008

Wadowice, 17.07.2008r

Nasz znak: B9/T/Uz/ 432/ 124/ 08

Dot.: uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej osiedla Brzezina w rejonie ulicy Bugajskiej
w Zatorze .

Odpowiadając na pismo z dnia 17.07.2008 r. w sprawie jw. przesyłamy w załączeniu projekt zagospodarowania działki z naniesioną siecią gazową wg stanu na dzień 17.07.2008.

Projekt **uzgadniamy** przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu WADOWICE celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem stanu technicznego.
2. W wypadku głębokich wykopów (poniżej poziomu naszego uzbrojenia) gazociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
3. Przy krzyżowaniu się projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym gazociągiem na gazociągu zabudować rury ochronne wg obowiązujących przepisów.
4. Zlecić tutejszej Rozdzielni Gazu zabudowę rur ochronnych.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Marian Hrabiec

5. Przy przebiegu równoległym zachować należy odległość poziomą projektowanej kanalizacji od sieci gazowej wynoszącą min 1,5m.
6. Prace prowadzone w pobliżu gazociągu prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz wg uzgodnionej w Rozdzielni Gazu Wadowice dokumentacji.
7. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac podając nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.
8. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolacji.
9. Nie dokonywać odbioru bez oświadczenia przedstawiciela Zakładu Gazowniczego o prawidłowym zabezpieczeniu miejsca kolizji z gazociągiem.
10. Dostarczyć do Rozdzielni Gazu mapy z inwentaryzacji powykonawczej.

Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

K/O:

1* a/a

Rozdzielnia Gazu w Wadowicach
Kierownik ds. technicznych
Mirosław Urbański

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Marian Hrabiec

Oświęcim, dnia 2008-07-28

Znak sprawy: AD/5444/Zator-11/08
Uzg. Nr 185/k/2008

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.P.A. (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, w imieniu którego działa Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie Upoważnienia Nr 26/2008 udzielonego Uchwałą Nr 65/237/2008 Zarządu Powiatu z dnia 1 lipca 2008r.
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2008-07-17 złożonego przez

Marian Hrabiec
ul. Chopina 20/5,
30-047 Kraków

o uzgodnienie lokalizacji projektu kanału deszczowego w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 1812K, ul. Bugajska w Zatorze** na działce nr 1

Z e z w a l a

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 1812K, ul. Bugajska w Zatorze** t.j. na działce nr 1, projektu kanału deszczowego na warunkach:

- Przejęcie pod jezdnią drogi wykonać metodą przewiertu lub przepychu na warunkach:
 - przewiert wykonać max prostopadle do osi drogi w rurze ochronnej, której końce należy wyprowadzić min. 1,0 m poza pas drogowy,
 - głębokość posadowienia rury ochronnej winna wynosić min. 1,5m licząc od rzędnej niwelety drogi w osi jezdni do wierzchu rury,
 - komorę przewiertową zlokalizować w odległości min.1,5 od przeciwskarpy rowu,
 - odtworzenie zielenca do stanu pierwotnego wraz z zahumusowaniem i obsianiem trawą,
 - wylot kanału (skarpe i przeciwskarpe) i dno rowu zabudować płytami na odległości 5m po obu stronach wylotu,
 - wykonać ściankę czołową na wylocie,
 - w przypadku uszkodzenia rowu należy przywrócić go do stanu pierwotnego nawiązując do niwelety terenu.
- ZDP w Oświęcimiu nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z ich użytkownikami.
- W razie wystąpienia utrudnień w ruchu kołowym lub pieszym, na czas robót jest wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
- W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci w terminie wyznaczonym przez zarząd drogi.
- Uzgodnienie jest ważne **trzy lata** od daty wydania.

Załącznik mapowy opieczętowny stanowi integralną część niniejszej decyzji.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Marian Hrabiec

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonożego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym **Nr 1812K, ul. Bugajska w Zatorze** projektu kanału deszczowego. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony.

1. Przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego **niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń, oraz zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłat.**

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.



Z up. ZARZĄDU POWIATU
w Oświęcimiu

inż. Andrzej Huczek
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

otrzymują:

1. Marian Hrabiec ul. Chopina 20/5, 30-047 Kraków
2. a/a ZDP Oświęcim

Potwierdzam odbiór decyzji

(data i podpis)

Niniejsza decyzja
jest prawomocna.
Oświęcim, dnia 12.08.2008

Z-CA DYREKTORA

inż. Andrzej Huczek

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem „Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia” - tabela część IV, poz. 41, kol. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)

REFERENT
ds. Drogowych
mgr inż. Mariusz Grzesica



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Marian Hrabiec