

Zator, dnia 26.07.2018 r.

DI.7011.2.14.2018

CEGROUP Sp. z o.o., Sp. K.
ul. Kościuszki 1C
44-100 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego zadania pn. „Budowa trzeciego pasa ruchu na ul. Grabskiego w Zatorze” w zakresie projektowanych wpustów ulicznych

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący uzgodnienia planu sytuacyjnego zadania pn. „Budowa trzeciego pasa ruchu na ul. Grabskiego w Zatorze” w zakresie projektowanych wpustów ulicznych, Urząd Miejski w Zatorze **uzgadnia pozytywnie przedstawiony plan sytuacyjny w zakresie projektowanych wpustów ulicznych i przedłużeniu istniejących podejść kanalizacji deszczowej.**

Przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Grabskiego należy wykonać wg. poniższych warunków:

1. W celu zminimalizowania kosztów i optymalizacji spadku podłużnego, przedmiotowe odcinki kanalizacji deszczowej powinny mieć jak najkrótszą trasę, przy jednoczesnym zastosowaniu jak najmniejszej liczby studzienek rewizyjnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), z zachowaniem normatywnej odległości od istniejących obiektów i uzbrojenia terenu.
2. Przedmiotowe odcinki kanalizacji deszczowej powinny mieć odpowiedni spadek, średnicę rurociągu, zgodnie z przepisami i normami.
3. Zmiana kierunku rurociągu nie powinna przekraczać 45° - w przeciwnym wypadku należy zaprojektować na tym odcinku dodatkową studzienkę rewizyjną.
4. Kolizje z występującym uzbrojeniem podziemnym muszą być zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi normami branżowymi wg uzgodnień dysponentów tego uzbrojenia.
5. Wszelkie prace projektowe i późniejsze roboty muszą mieścić się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 510382K - ul. Władysława Grabskiego.
6. Opracowany projekt budowlany w zakresie budowy trzeciego pasa ruchu na odcinku ul. Władysława Grabskiego w Zatorze, przed złożeniem do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu należy uzgodnić z tut Urzędem.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Kierownik Działu
Inwestycji i Programów Europejskich
mgr inż. Leszek Bednarski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a