


Uwagi i Zalecenia Członków i Konsultantów ZUDP

1. Urząd Miejski – uzgodniono bez uwag.
2. Telekomunikacja Polska – uzgodniono z uwagami:
 - miejsca kolizji zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi
 - w miejscach kolizji prace wykonywać ręcznie
 - o rozpoczęciu prac powiadomić telefonicznie przedstawiciela TP S.A.
– Pan Leszek Gach tel 503-027-703
3. Rozdzielnia Gazu – uzgodniono zgodnie z pismem B9/T/Uz/432/188/08 z dnia 20.11.2008
4. Zarząd Dróg Powiatowych – nie dotyczy.

Lp.	INSTYTUCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
1.	UM Zator	Wiesław Jarosz	nieczytelny
2.	TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Krakowie	Jerzy Adryan	nieczytelny
3.	RG Wadowice	Lech Oleksy	nieczytelny
4.	ZDP Oświęcim	Konrad Makuch	nieczytelny
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – Oświęcim	nieobecny	
6.	Starostwo Powiatowe – Wydz. Architektury i Budownictwa	nieobecny	
7.	Enion Grupa Tauron S.A. RD Wadowice	nieobecny	
8.	ZWZ Oświęcim	nieobecny	
9.	KZW i K Zator	nieobecny	

Projekt opiniowano na posiedzeniu w dniu 05.11.2008.

Po uzupełnieniu dokumentacji przez Wnioskodawcę w dniu 09.12.2008, zgodnie z uwagami pisma ZUD 119/2008 z dnia 06.11.2008, opinię wypisano dnia 11.12.2008.

Zup. Starosta

Beata Swornik
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Za zgodność
z oryginałem
