

## **ODPIS**

### **PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ**

W dniu 09.10.2019r w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10 na wniosek:

Pracownia Inżynierska – „INFRA-ROADS” Tomasz Bator  
30-091 Kraków ul. Bronowicka 42/28

przeprowadzona została w sposób stacjonarny z elementami elektronicznymi narada koordynacyjna na temat:

#### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i sieci oświetlenia terenu w ramach zadania**

**„ Budowa dróg wewnętrznych z sieciami kanalizacji sanitarnej i opadowej ,  
siecią wodociągową i siecią oświetlenia ulicznego na osiedlu w Graboszycach, Gmina Zator”**

W naradach uczestniczą:

- przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorządowej właściwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia
- administratorzy dróg

Uczestnicy Narady

Lp.	Podmiot	Przedstawiciel	Forma udziału
1	ZSW Oświęcim	Krzysztof Żmuda	osobiście
2	GAZOWNIA Wadowice	Zbigniew Kowalski	osobiście
3	TAURON Dystrybucja S.A. Bielsko-Biała	Zbigniew Pająk	osobiście
4	Orange Polska S.A. Kraków	Jacek Bakota	elektronicznie

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Lp.	Podmiot
1	TK Telekom Sp. z o.o. Warszawa
2	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydz. Inwestycji, Rozwoju i Dróg
3	Urząd Miejski w Zatorze
4	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze

Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotów w zakresie sytuowania sieci uzbrojenia na obszarze wiejskim poza pasem drogowym ( wniosek w trybie art.28b. pkt 7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)

#### Stanowiska Uczestników Narady:

1. Związek Spółek Wodnych – uzgodniono na warunkach zawartych w piśmie znak: ZSW-GWM-524-3/229/19/MP z dnia 23.09.2019r
2. GAZOWNIA – bez uwag.
3. TAURON Dystrybucja – zgodnie z pismem TD/OBB/OMD/2019-09-11/0000017 z dnia 11.09.2019r
4. Orange Polska – opiniujemy projekt na następujących warunkach:
  - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004,
  - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
  - w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 30-629 Kraków ul. Dauna 66, e-mail: [ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com](mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com)
  - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosekondzozor](http://www.orange.pl/wniosekondzozor)
  - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)

data sporządzenia odpisu - 10.10.2019r

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

z up. Starosty  
**Beata Dwornik**  
Inspektor  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami